

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA OCAK 2025 DÖNEMİ TEKNİK
DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Başvuru Dönemi : ŞUBAT 2025

Karar No : 2025-2

Yayın Tarihi: 17/03/2025

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesis Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesis Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
3	20250103	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
4	20250104	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
5	20250105	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

6	20250106	5/1.h	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	8400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
7	20250107	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	6400	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
8	20250108	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
9	20250109	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

10	20250110	5/1.h	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	(Mevcut= 220)+83	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
11	20250111	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
12	20250112	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	700	Güneş	*TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ