

## ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA NİSAN / 2021 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

**Başvuru Dönemi:** Nisan 2021

**Karar No:** 2021-8

**Yayın Tarihi:** 16.06.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Başvuru Sahibi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	20210401	ÖZENİR DEĞİRMEN MAKİNALARI NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	314,33	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya - 3 TM Bara-C	TEİAŞ 'ın 15.06.2021 tarih ve 3864 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya-3 TM TR C barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	20210402	AYD OTOMOTİV ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş.	3200	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya - 3 TM Bara-C	TEİAŞ 'ın 15.06.2021 tarih ve 3864 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya-3 TM TR C barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	20210403	GEMPO METAL SAN.VE TİC.A.Ş.	600	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB - TM Bara-B	TEİAŞ 'ın 15.06.2021 tarih ve 3867 sayılı TM özelinde arıza akım limiti görüşü yazısında bu başvurunun OG baraya bağlı/bağlanacak/yönlendirilecek diğer üretim tesisleri ile birlikte Konya OSB TM 'nin TR B barasına yönlendirilmesi durumunda Elektrik Şebeke Yönetmeliği 'nde belirtilen limit değerlerin aşıldığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
4	20210404	SER HORTUM BORU PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.

5	20210405	UYSAL REMORK DÖNERLERİ HİDR.LİFTLERİ AĞAÇ ÜR.İML.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	4800	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
6	20210406	AYAN TOHUMCULUK TARIM ÜRÜNLERİ SAN.VE TİCC.LTD.ŞTİ.	1600	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
7	20210407	ALTIN BÜRO DAY.TÜK.MAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1300	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
8	20210408	DRAFT GIDA DIŞ TİC.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1540	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
9	20210409	FA-ME OTOMOTİV DÖKÜM MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	600	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
10	20210410	ARSKAR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	1000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
11	20210411	ARDEMİR DÖKÜM SAN. VE TIC. A.Ş.	1600	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.
12	20210412	BÜYÜKKAPLANLAR KONYA DEMİRÇELİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	1600	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB-TM Bara-A	Yönetmelik 7/5 hükmü kapsamında TEİAŞ' tan arıza akım limiti görüşü beklenmektedir.