

## **ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA AĞUSTOS / 2020 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

**Başvuru Dönemi:** AĞUSTOS 2020

**Karar No:** 2020-18

**Yayın Tarihi:** 23.10.2020

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

SIRA NO	BAŞVURU NO	BAŞVURU GÜCÜ (kW)	BAŞVURU ÜNVANI	TRAFO MERKEZİ	DAĞITIM TRAFOSU	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMA
1	20200801	684	SELÇUK KAUÇUK VE PLASTİK SANAYİ VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	20200802	2400	EKERLER KAĞIT TORBA VE POŞET AMBALAJ SAN.TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	20200803	400	AKKON PLASTİK AMBALAJ MAK.OTOM.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
4	20200804	1000	HİLALCIOĞLU ZÜCCACİYE PAZARLAMA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
5	20200805	600	ÇAĞLAYAN PLASTİK AMBALAJ İNŞAAT MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	20200806	1000	YUMAK OTOMOTİV MAM.SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

7	20200807	1000	KAHVECİ OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
8	20200808	1250	KAHVECİ OTOMOTİV SAN.VE TİC. A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
9	20200809	1000	A.S.C. HİDROLİK ENDÜSTRİSİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
10	20200810	1000	GEMPO METAL SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya-OSB TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
11	20200811	1000	ENES PLATİNE METALURJİ METAL SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya-OSB TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
12	20200812	700	DEMİR KARDEŞLER DÖKÜM OTOM. MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
13	20200813	600	NURDÖKSAN DÖKÜM OTOM.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
14	20200814	1000	ALPARSLAN TARIM MAKİNALARI SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

15	20200815	630	FERAHKAYA METAL KALIP PLASTİK YEDEK PARÇA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHİS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
16	20200816	4999	AYD OTOMOTİV ENDÜSTRİ SAN. VE TİC. A.Ş.	Konya-OSB TM	ŞAHİS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
17	20200817	800	HİLALCIOĞLU ZÜCCACİYE PAZARLAMA SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHİS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.