

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KONYA OSB MÜDÜRLÜĞÜ 'NE YAPILAN AĞUSTOS 2022 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : AĞUSTOS 2022

Karar No : 2022-08

Yayımlanma Tarihi:19/09/2022

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB'den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca yine aynı Yönetmelik 'in 13. maddesinde; “(1) *Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.*”“(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) “*Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler Komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirmeye alınmış olup; Komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20220801	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
2	20220802	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
3	20220803	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ

4	20220804	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*Aplikasyon krokisinde araziye, çatıya ve cehpeye kurulacak alanlar belirtilmelidir. *Araziye yapılacak kurulumun gücü belirtilmelidir. Güce göre ÇED gerekli değildir belgesi sunulmalıdır.	OLUMSUZ
5	20220805	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*Başvuru formu imzalı sunulmalıdır. *Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
6	20220806	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
7	20220807	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

8	20220808	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
9	20220809	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
10	20220810	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	230	Güneş	*Teknik Değerlendirme formundaki bilgiler hatalıdır.	OLUMSUZ
11	20220811	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1100	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
12	20220812	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	900	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

13	20220813	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	75	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
14	20220814	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*Başvuru belgelerini imzalayan kişiye ait yetki belgesi bulunmamaktadır.	OLUMSUZ
15	20220815	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Teknik Değerlendirme Formundaki abone grubu ve bağlanacak gerilim seviyesi bilgileri hatalıdır.	OLUMSUZ