

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ARALIK / 2019 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi: Aralık 2019

Karar No: 2020-03

Yayın Tarihi: 20.02.2020

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

SIRA NO	BAŞVURU NO	BAŞVURU GÜCÜ (kW)	BAŞVURU ÜNVANI	TRAFO MERKEZİ	DAĞITIM TRAFOSU	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMA
1	20191201	630	KOÇSAN ISI SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
2	20191202	400	YEMSA MAKİNA YEM VE DEĞİRMEN MAK.İML.SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	20191203	900	SEÇKİNLER METAL SAN.VE TİC. A.Ş	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
4	20191204	240	KONYA STATİK BOYA KİMYEVİ MAD.METAL VE ELK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
5	20191205	600	ERDİREN PETRON TARIM MAK. OTOM. DİŞLİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	20191206	396	ARKOÇ METAL İLETİŞİM VANA PİK DÖKÜM İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
7	20191207	400	MPG MAKİNE PRODÜKSİYON GRUBU MAKİNE İMALAT SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	DAĞITIM TR	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
8	20191208	1600	TEKSİN KONTEYNER VE GALVANİZ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

							belirtilmiştir.
9	20191209	250	ÇETİNKAYALAR TARIM MAKİNALARI GIDA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
10	20191210	630	OR-TAŞ DEĞİRMENCİLİK OTOMOTİV ZİRAİ ÜRN. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya-OSB TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
11	20191211	1100	ALTUN DÖKÜM SAN.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
12	20191212	1600	KENTPAR OTOMOTİV VE MAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
13	20191213	400	FEVZİ ARÇEK METALURJİ MAKİNA OTOM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
14	20191214	250	MEHMET ÖZEN MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
15	20191215	450	AS-SAN MADENİ EŞYA SAN. VE EV GEREÇLERİ TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
16	20191216	900	TATBEY ÇİKOLATA ŞEKERLEME GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	Konya-OSB TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.

17	20191217	800	DURMUŞ ÖZGÜL OTOM. İTH. İHR. SAN VE TİC. A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
18	20191218	1600	ELZEM OTOMOTİV SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya-OSB TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
19	20191219	31,8	AKZON ENERJİ VE ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
20	20191220	1000	AYDINSAN FREN VE OTOM. YEDEK PARÇALARI İML.PAZL.VE SATIŞI SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
21	20191221	630	SOYDA OTOMOTİV TEKSTİL GIDA NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
22	20191222	550	ÇELKON ÇELİK KONSTRÜKSİYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
23	20191223	500	TRACO HAMLE TANK TREYLER SAN. VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
24	20191224	550	MLB PETROL CİHAZLARI MAK.TUR.SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
25	20191225	650	CANDEM TARIMSAL ÜRÜNLER VE ORGANİK GÜBRE SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

26	20191226	630	ŞAKALAK TARIM MAKİNALARI SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
27	20191227	630	ŞAKALAK TARIM MAKİNALARI SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
28	20191228	200	SARITAŞ MOTOR YENİLEME MAK.İMALAT SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya 3 - TM	DAĞITIM TR	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
29	20191229	1250	MOLİNO MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.	Konya 3 - TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücünün 50 MW'ı aştığı, bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.