

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ARALIK/ 2021 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi: OCAK 2022

Karar No: 2022-01

Yayın Tarihi: 14.02.2022

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu Güç (kW)	Başvuru Türü	Kaynak Türü	TEİAŞ TM Adı	BAŞVURU DURUMU
1	20211206	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1700	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	20211209	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	4918	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	20211213	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
4	20211215	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
5	20211216	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	700	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Konya OSB TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

6	20211201	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir
7	20211202	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir
8	20211214	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/B	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir
9	20211204	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2500	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
10	20211208	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	770	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
11	20211211	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir

12	20211212	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
13	20211002	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
14	20211205	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Güneş	Kayacık TM TR/C	TEİAŞ arıza akım limiti beklenmektedir.