

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA ARALIK 2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Başvuru Dönemi : ARALIK 2023

Karar No : 2024-03

Yayın Tarihi: 22/04/2024

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesisi Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20231201	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	300	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
2	20231202	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
3	20231203	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

4	20231204	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
5	20231205	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
6	20231206	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

11	20231211	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
12	20231212	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	300	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
13	20231213	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2000	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.	OLUMLU

14	20231214	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1200	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
15	20231215	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	800	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
17	20231217	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

19	20231219	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
----	----------	--------------------------------	-----------------	---	------	-------	---	---------