

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA SUBAT/ 2023 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : MART 2023

Karar No : 2023-03

Yayın Tarihi: 20/04/2023

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında (**Değişik:RG-9/5/2021-31479**) "Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisiidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdüri, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB'den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir." denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisansız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesişi Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20230201	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Kayacık TM TR/B	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacak Mahallesi	850	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
2	20230202	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacak Mahallesi	500	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
3	20230203	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacak Mahallesi	627	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
4	20230204	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacak Mahallesi	1600	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğüne süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.	OLUMLU

5	20230205	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TR/B	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazida, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
8	20230208	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazida, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
9	20230209	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1300	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazida, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
10	20230210	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	760	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazida, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

11	20230211	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştiği bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
12	20230212	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştiği bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
13	20230213	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştiği bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ