

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KONYA OSB MÜDÜRLÜĞÜ 'NE YAPILAN ŞUBAT 2024 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : ŞUBAT 2024

Karar No : 2024-02

Yayın Tarihi: 20/03/2024

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca yine aynı Yönetmelik ‘in 13. maddesinde; “(1) *Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.*” “(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) “*Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler Komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirmeye alınmış olup; Komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Tesis Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesis Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20240201	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1400	Güneş	*Mükerrer başvuru olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.	OLUMSUZ
2	20240202	5/1.c	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	850	Güneş	*Mükerrer başvuru olduğu için değerlendirmeye alınmamıştır.	OLUMSUZ
3	20240203	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	*Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) hatalıdır.	OLUMSUZ
4	20240204	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
5	20240205	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	300	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
6	20240206	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	240	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

7	20240207	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	240	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
8	20240208	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
9	20240209	5/1.c	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2000	Güneş	*Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; , yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge içersiinde ges kurulumu için muvafakatname yoktur. Başvuru ücretinin ilgili Şebeke İşletmecisinin hesabına yatırıldığına dair makbuz veya dekont hatalıdır.	OLUMSUZ
10	20240210	5/1.c	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	Mevcut 250 (+128)	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
11	20240211	5/1.h	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
12	20240212	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

13	20240213	5/1.c	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
14	20240214	5/1.h	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	900	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir	OLUMSUZ
15	20240215	5/1.c	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
16	20240216	5/1.h	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	Mevcut 1000 (+999)	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

17	20240217	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	* Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
18	20240218	5/1.c	Kayacık TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
19	20240219	5/1.h	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5352	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
20	20240220	5/1.h	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
21	20240221	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1500	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

22	20240222	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2800	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
23	20240223	5/1.h	KAAYCIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
24	20240224	5/1.h	Kayacık TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
25	20240225	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
26	20240226	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

27	20240227	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	Mevcut 1100+(250)	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
28	20240228	5/1.h	KAAYCIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	* Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu,edinildiğine dair tevsik edici belge hatalıdır.	OLUMSUZ
29	20240229	5/1.h	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	99	Güneş	*Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) hatalıdır.	OLUMSUZ
30	20240230	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
31	20240231	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

32	20240232	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	280	Güneş	* *Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) hatalıdır. Lisanssız Üretim yönetmeliği EK-3'e göre başvuru yapılmamıştır.	OLUMSUZ
33	20240233	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
34	20240234	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) uygun değildir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) hatalıdır.	OLUMSUZ
35	20240235	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	150	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

36	20240236	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	800	Güneş	* Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
37	20240237	5/1.c	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
38	20240238	5/1.c	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
39	20240239	5/1.c	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	200	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

40	20240240	5/1.h	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2000	Güneş	* Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu (Yönetmelik Ek-1) uygun değildir. Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
----	----------	-------	---------------------	---	------	-------	---	---------