

# ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MART / 2021 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

**Başvuru Dönemi:** Mart 2021

**Karar No:** 2021-7

**Yayın Tarihi:** 10.06.2021

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında “(2) Komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, biri OSB müdürü, diğer iki kişiden en az birisi değerlendirme yapılacak konuda uzman bir personel olmak üzere ilgili OSB çalışanlarından oluşan üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

SIRA NO	BAŞVURU NO	BAŞVURU GÜCÜ (kW)	BAŞVURU ÜNVANI	TRAFO MERKEZİ	DAĞITIM TRAFOSU	DEĞERLENDİRME SONUCU	AÇIKLAMA
1	20210301	1250	OSMANLI OTOMOTİV SAN.VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Konya OSB-TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
2	20210302	250	GÜZELOĞLU GIDA VE İHTİYAÇ MAD. NAK. AMB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya - 3 TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
3	20210303	1600	SAFA TARIM A.Ş.	Konya OSB-TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
4	20210304	600	ESAM İLETİŞİM ELEKTRONİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya OSB-TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
5	20210305	5000	YILDIZ PUL OTOMOTİV MOTOR PARÇALARI SAN. A.Ş.	Konya - 3 TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
6	20210306	200	GÜLTEKİNLER OTO KLİMA VA ALÜMİNYUM YAĞ SOĞUTMA SİST. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya - 3 TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.
7	20210307	1300	EKERSAN FREN OTOMOTİV SAN. TIC. LTD. ŞTİ.	Konya OSB-TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
8	20210308	3000	GEÇGEL METAL DÖKÜM MAK. OTOM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	Konya OSB-TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
9	20210309	100	KANAAT OTOMOTİV İNŞ.GIDA LTD.ŞTİ.	Konya - 3 TM	ŞAHIS	OLUMSUZ	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya-3 TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir.

10	20210310	1600	EKİZLER DALGIÇ POMPA PET. ÜRN. BES. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	Konya OSB- TM	ŞAHIS	OLUMLU	Değerlendirme olumlu sonuçlanmıştır. Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir.
----	----------	------	--	------------------	-------	--------	---