

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA MART/ 2022 DÖNEMİ TEKNİK
DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Başvuru Dönemi: NİSAN 2022

Karar No: 2022-05

Yayın Tarihi:16.05.2022

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesis Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	BAŞVURU DURUMU
1	20220302	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
2	20220303	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3200	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
3	20220305	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
4	20220306	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1755	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
5	20220307	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.

6	20220308	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
7	20220309	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
8	20220310	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
9	20220311	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
10	20220313	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir

11	20220314	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1200	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
12	20220315	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	800	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
13	20220316	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	150	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
14	20220317	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
15	20220319	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
16	20220320	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir

17	20220321	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
18	20220322	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
19	20220323	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3200	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
20	20220324	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
21	20220325	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
22	20220326	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
23	20220327	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.
24	20220328	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.

25	20220329	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	324	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
26	20220330	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
27	20220331	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	Kurum görüşü bekleniyor.
28	20220332	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-ç)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
29	20220333	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	4000	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.

30	20220334	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	700	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir
31	20220335	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için Müdürlüğümüze süresi içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılan başvurulara ilişkin EİGM teknik değerlendirme sonucuna göre Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu tanzim edilecektir.