

**ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KASIM/ 2022 DÖNEMİ TEKNİK DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI**

Başvuru Dönemi : ARALIK 2022

Karar No : 2022-12

Yayın Tarihi: 20/01/2023

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB’den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinin, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgâr ve Güneş enerjisine dayalı başvurular dışındaki başvurular için 15/1-d, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Güneş enerjisine dayalı başvurular için 16/2, değerlendirmesi olumlu sonuçlanan Rüzgar enerjisine dayalı başvurular için 16/4 hükümlerinde belirtildiği üzere listenin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu için şahsen veya vekâleten Müdürlüğümüze yazılı olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Aksi takdirde, ilgili mevzuat gereğince bağlantı görüşü kendiliğinden geçersiz hale gelecektir.

Dolayısıyla, Müdürlüğümüz internet sayfasında yayımlanan değerlendirme sonucuna göre başvuru sahibinin gerekli işlemleri tesis etmesi gerekmektedir.

Sıra No	Başvuru No	Tesis Türü	Bağlantı Noktası	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	20221101	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	800	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
2	20221102	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
3	20221103	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

4	20221104	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	650	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
5	20221105	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	650	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
6	20221106	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	Kayacık TM TR/C	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
7	20221107	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

8	20221108	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	250	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
9	20221109	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	3000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
10	20221110	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
11	20221111	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	630	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

12	20221112	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	99	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
13	20221113	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	360	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
14	20221114	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	150	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
15	20221115	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	230	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

16	20221116	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
17	20221117	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	756	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
18	20221118	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-h)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	2000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
19	20221119	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	240	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

20	20221120	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
21	20221121	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KONYA OSB TM TRA	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	760	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Konya osb TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
22	20221122	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	700	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
23	20221123	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TRC	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	300	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ

25	20221125	KAYACIK TM TRB	KAYACIK TM TRB	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	100	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ
26	20221126	5 MW ve altı Yek Madde-5 (1-c)	KAYACIK TM TR/B	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	500	Güneş	TEİAŞ tarafından müdürlüğümüze tebliğ edilen yazıda, Kayacık TM'nin OG barasından bağlı/bağlanacak santrallerin gücü, sınır değerlerini aştığı bu nedenle bahse konu santralin bağlantısının olumsuz değerlendirildiği belirtilmiştir	OLUMSUZ