

ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK KAPSAMINDA KONYA OSB MÜDÜRLÜĞÜ 'NE YAPILAN EKİM 2022 DÖNEMİ BAŞVURULARININ ÖN DEĞERLENDİRME KOMİSYON KARARLARI

Başvuru Dönemi : EKİM 2022

Karar No : 2022-10

Yayımlanma Tarihi: 21/11/2022

12.05.2019 tarih ve 30772 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 12. Maddesinin 2. Fıkrasında **(Değişik:RG-9/5/2021-31479)** “*Dağıtım şirketlerine ait komisyon; TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili şebeke işletmecisinin birer temsilcisinden oluşur ve oy çokluğu ile karar alır. Komisyon başkanı TEİAŞ temsilcisidir. İlgili şebeke işletmecisinin OSB dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi olması halinde komisyon, OSB müdürü, bölge dağıtım şirketinden uzman bir personel ile OSB'den konusunda uzman bir personel olmak üzere üç üyeden oluşur ve oy çokluğuyla karar alır. Komisyonca alınan kararlar üyelerce imzalanır ve ilgili dosyalarda muhafaza edilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Ayrıca yine aynı Yönetmelik 'in 13. maddesinde; “(1) *Bu Yönetmelik kapsamında üretim yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin her takvim ayı içinde alınan yeni başvuruları komisyon tarafından, takip eden ayın ilk on beş günü içerisinde evrak yönünden toplu olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. Eksik veya yanlış evrak verenlerin başvuruları teknik değerlendirmeye alınmaz.*” “(2) (Değişik:RG-9/5/2021-31479) “*Eksik veya yanlışlığın mahiyeti hakkında, başvuru sahibine değerlendirme sonuçlarını takip eden üç işgünü içinde bildirimde bulunularak başvuru belgelerinin bir örneği kalıcı veri saklayıcısına aktarıldıktan sonra başvuru sahibine iade edilir ve hidrolik kaynaklar açısından ilgili il özel idaresine konu hakkında bilgi verilir.*” denilmektedir. Bu kapsamda aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler Komisyon tarafından evrak yönünden değerlendirmeye alınmış olup; Komisyonun almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.

LİSANSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ DEĞERLENDİRME KOMİSYONU DEĞERLENDİRME TABLOSU

Sıra No	Başvuru No	Üretim Tesisi Adresi	Kurulu gücü (kw)	Kaynak Tipi	Değerlendirme Sonucu	
1	2022101	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
2	20221002	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
3	20221003	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	700	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafo kullanıcılar için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
4	20221004	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	320	Güneş	*Aplikasyon krokisi ıslak imzalı olmalıdır.	OLUMSUZ
5	20221005	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

6	20221006	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
7	20221007	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1140	Güneş	*Tek hat şemasındaki bilgiler hatalıdır.	OLUMSUZ
8	20221008	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	900	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
9	20221009	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
10	20221010	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
11	20221011	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
12	20221012	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	180 Mevcut(220)	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
13	20221013	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1000	Güneş	*Başvuru formu bilgiler hatalıdır. İmza sirküsünde belirtilen tarihler uygun değildir. Tek hat şeması bilgileri hatalıdır.Teknik değerlendirme formu bilgiler hatalıdır.	OLUMSUZ
14	20221014	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	756	Güneş	*Dekont bedeli hatalıdır.	OLUMSUZ

15	20221015	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	378	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
16	20221016	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
17	20221017	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	400	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
18	20221018	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	240	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
19	20221019	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	240	Güneş	*Tekhat şemasındaki bilgiler hatalıdır. *Başvuruda sunulan güç bilgileri uyuşmamaktadır. * Başvuru formundaki ada bilgisi hatalıdır.	OLUMSUZ
20	20221020	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	960	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
21	20221021	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
22	20221022	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	1600	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
23	20221023	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU
24	20221024	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükkayacık Mahallesi	5000	Güneş	*Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak bulunmamaktadır. Başvuru Teknik Değerlendirmeye alınacaktır.	OLUMLU

25	20221025	Konya ili Selçuklu İlçesi Büyükakacak Mahallesi	1600	Güneş	*Yönetmelik Madde 4 "(c) Bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü: Bir kullanım yerinin elektrik projesinde belirtilen kurulu gücün kullanım faktörü ile çarpılmış halini özel trafolu müşteriler için tek terimli tarife sınıfına tabi olan kullanıcılar için kurulu gücün 0,60 katı, $\cos \phi=1$ alınarak hesaplanan hali ile çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar için talep edilen gücü veya iletim sistemi için bağlantı anlaşmasında yer alan güç değerini" ibaresi kapsamında tüketim tesisi sözleşme gücü uygun değildir.	OLUMSUZ
----	----------	--	------	-------	--	---------